

Tingstad 1:8 – Inrättande av enskild avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 7 § miljöbalken och § 4 lokala hälso-skyddsföreskrifter, förelägga om försiktighetsmått i samband med inrättande av enskild avloppsanläggning för bad-, disk och tvättvatten samt hantering av fekalier och urin från torr toalett.

Med stöd av 26 kap 9 § samt 2 kap 3 § miljöbalken nämnden förelägger er att vidta följande försiktighetsåtgärder;

- **Avled avloppsvattnet till slamavskiljare - tvåkammarbrunn** – med en minsta volym på 1 000 liter eller annan slamavskiljare som är prövad och granskad. Slamavskiljarens lock bör inte övertäckas utan ligga ovan markytan. Lockets diameter bör inte överstiga 70 cm.
- **Avled efter slamavskiljning avloppsvattnet till en upphöjd och förstärkt infiltrationsanläggning.** Dimensionera infiltrationsanläggningen för 1 hushåll med en infiltrationsyta på c:a 20 kvm. Minst 6 kompakta infiltrationsmoduler placeras på ett minst 5 dm mäktigt sandlager. Utför i övrigt infiltreringen enligt inlämnad beskrivning och tillverkare och leverantörs anvisningar.
- Utför infiltreringen så att avloppsvatten inte tränger ut orenat på marken. infiltreringen placeras enligt inlämnad situationsplan, minst 20 m nedströms närmaste vattentäkt och minst 5 m från öppet dike. Avståndet från spridningsledning och ned till grundvatten eller berg skall vara minst 1 meter.
- Takvatten och dräneringsvatten får inte avledas till avloppsanläggningen.
- En avskärande dränering bör ordnas ovanför (uppströms) infiltreringen och avledas under tillfartsvägen.
- Använd endast miljömärkta och fosfatfria disk- och tvättmedel användas för att minska belastningen av övergödande ämnen.
- **Slamavskiljaren skall tömmas minst en gång vartannat år genom kommunens försorg.** När anläggningen tagits i bruk skall anmälan göras till renhållningsverket, telefon 0490/257055, för att fastigheten skall komma in i ordinarie slamtömningsrutin, om detta inte fungerar sedan tidigare.
- Vid ev installation av torrtoalett inomhus ska det finnas ett neutralt utrymme mellan toalettutrymme och kök.

- Hantera fekalier och urin på sådant sätt att olägenheter inte uppstår. Annat användande än som gödning är inte tillåtet. Fekalier ska komposteras minst 10 månader innan användning som gödning. Se bifogade anvisningar. Kompost ska vara försedd med tät botten (uppdagna kanter) och tak. Efterkompostering kan ske tillsammans med trädgårdsavfall. Urin samlas upp i tät behållare och kan spridas på den egna fastigheten enligt bifogade anvisningar. Vid några veckors användning per år kan urin samlas i mindre behållare. Vid boende längre tider rekommenderas minst 1 kbm tank vid fritidsboende och minst 2 kbm vid åretruntboende.

Avgiften för behandling av anmälan fastställs till 4 410 kr, enligt taxa som har antagits av kommunfullmäktige (betalning sker mot faktura som sänds ut separat).

Bakgrund

har anmält anläggande av enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten på fastigheten TINGSTAD 1:8 med adressen TINGSTAD 5. Idag är det endast köks och tvättvatten som avses avledas till anläggningen. Anläggningen ska klara framtida belastning av dusch och tvättmaskin. Det är i dagsläget inte klart att befintlig vattenbrunn kommer användas, ev borras ny brunn på andra sidan huset så att avståndet till avloppsinfiltrationen blir större.

Information

Det förutsätts att farbar väg finns fram till slamavskiljaren för slamsugningsfordon. Avståndet från vägen till slamavskiljaren bör inte överstiga 25 m. 10 år efter att anläggningen tagits i drift ska kontroll att anläggningen fungerar utföras. Intyg från sådan kontroll ska kunna uppvisas för miljö- och byggnadskontoret.

Om del av avloppsanläggningen placeras utanför fastigheten skall berörd markägares skriftliga tillstånd inhämtas.

Miljö- o. hälsoskyddsinspektör \

Kopia:	Miljö- och byggnadsnämnden
	Akten
Bilagor:	Hur man överklagar
	Utförandeintyg och kontrollplan
	Faktablad 3, 6
	Information om kompostering, urinsortering