

Energideklaration

Sammanfattning

Vitsippevägen 11

571 65 Grimstorp

Nässjö kommun

Nybyggnadsår 1979

Energideklarations-ID 623991

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är E.

Energiprestanda 83 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem El (direktverkande) och värmepump-luft/luft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Kjell Johansson, Anticimex AB,

Energideklarationen är giltig till 2024-09-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Jönköping

Kommun

Nässjö

Egna hem

Ja

Information om fastighet Grimstorp 1:198

Huvudadress för denna deklaration

Vitsippevägen 11, 571 65 Grimstorp

Adresser på byggnad med husnummer 1

Vitsippevägen 11, 571 65 Grimstorp

Prefix och byggnadsid

1 - 1894869

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1979

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 124 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2013-09 till 2014-08

Graddagar för ort

Nässjö

Energi-index för ort

Nässjö

Energi för uppvärmning och komfortkyla

El (direktverkande) 4600 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-luft/luft (el) 4600 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

9200 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

2900 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

9200 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

9200 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

10463 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

10272 kilowattimmar

Energiprestanda

83 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

83 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

97 till 119 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3400 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 190 kilowattimmar per år

Kostnad 1,23 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Tätning av fönster och dörrar.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 110 kilowattimmar per år

Kostnad 0,82 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av vattenbesparande duschmunstycke och vattenbesparande kranmunstycke ("perlator"/"sparlator").

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att oberoende upprätta en energideklARATION krävs en energibesiktning på plats.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Mer information om deklARATIONER hittar du på www.boverket.se.

Observera att det även följer med en bilaga benämnd Åtgärdsrapport i energideklARATIONEN.

Byggnadens Energiprestanda: Är energianvändningen för värme, varmvatten, fastighetsel och eventuell kyla som är normalårskorrigerat värde (Energi-Index)⁹ dividerat med Atemp (exklusive Avarmgarage). (Energi-Index)⁹ finner du under rubriken Energianvändning och Atemp (exklusive Avarmgarage) under rubriken Byggnaden – Egenskaper. Atemp (exklusive Avarmgarage) är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än +10°C, begränsade av klimatskärmens insida.

Referensvärde 1: Är byggnadens nybyggnadskrav som avser energiprestanda om byggnaden skulle byggas idag med samma geografiska läge och värmekälla. Referensvärde 2: Byggnadens referensvärden som beräknas utifrån statistiskt underlag för den valda byggnadskategorin.

Byggnadens Energiprestanda, Referensvärde 1 och Referensvärde 2 beräknas automatiskt i Boverkets databas Gripen.

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Kjell Johansson

E-postadress

kjell.johansson@anticimex.se

Certifikatnummer

5522

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Normal

Företag

Anticimex AB

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2014-09-15

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

623991