

Energideklaration

Sammanfattning

Malmövägen 126

265 90 Åstorp

Åstorps kommun

Nybyggnadsår 1909

Energideklarations-ID 335553

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 5.

Energiprestanda 204 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Flis/pellets/briketter

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Claus Holten, Skandek AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-07-07

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Åstorp

Egna hem

Ja

Information om fastighet Broby 6:15

Huvudadress för denna deklaration

Malmövägen 126, 265 90 Åstorp

Adresser på byggnad med husnummer

Malmövägen 126, 265 90 Åstorp

Prefix och byggnadsid

-

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1909

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 112 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-01 till 2009-12

Graddagar för ort

Bjuv

Energi-index för ort

Bjuv

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Flis/pellets/briketter 20384 kilowattimmar - mätt värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

20384 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

1333 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 180 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

4000 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

20564 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

180 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

21684 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

22877 kilowattimmar

Energiprestanda

204 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

2 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

158 till 193 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3820 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdug

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 9008 kilowattimmar per år

Kostnad 0,95 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av Luft-vatten värmepump

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 1037 kilowattimmar per år

Kostnad 0,52 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Utbyte av termostater/termostatventiler

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Företagspolicy. Besiktning utfört 2010-07-07

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos
Byggnadsägaren

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Separat rapport med övriga åtgärdsförslag överlämnat till kund.

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Skandek AB

Organisationsnummer

556759-2984

Ackrediteringsnummer

7468:01

Tekniskt ansvarig

Claus Holten

E-postadress

claus@skandek.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Claus Holten

E-postadress

claus@skandek.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-07-07

Version av energideklaration

1.6

Deklarations-ID

335553