

EnergideklARATION

Sammanfattning

Vindfällevägen 20

147 51 Tumba

Botkyrka kommun

Nybyggnadsår 1979

Energideklarations-ID 272663

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 74 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem El (direktverkande)

Radonmätning Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Olof Eliasson, Riksbyggen Ekonomisk Förening,

Energideklarationen är giltig till 2020-01-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Botkyrka

Information om fastighet Diamanten 1

Egen beteckning 40 104

Huvudadress för denna deklaration

Vindfällevägen 20, 147 51 Tumba

Adresser på byggnad med husnummer 4

Vindfällevägen 20, 147 51 Tumba

Prefix och byggnadsid

1 - 817329

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1979

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 144 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Boarea (BOA)

125 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Bruksarea (BRA)

0 kvadratmeter

Total byggarea (BTA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal trapphus 1

Antal bostadslägenheter 1

Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflöde i lokalbyggnader eller flerbostadshus 0,35 liter per sekund och kvadratmeter

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2007-01 till 2007-12

Graddagar för ort

Tullinge A

Energi-index för ort

Botkyrka

Energi för uppvärmning och komfortkyla

El (direktverkande) 10000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

10000 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

2340 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

13500 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

10000 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

10000 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

10809 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

10660 kilowattimmar

Energiprestanda

74 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

74 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

108 till 132 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3500 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja 100 %

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Radonhalt

0 Bq/m³

Typ av mätning

Annan mätmetod

Besiktning**Byggnaden har deklarerats tidigare**

Ja

Har byggnaden besiktigats på plats?

Nej

Kommentar

Uppdatering/revidering av energianvändning

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig**Ackrediterat företag**

Riksbyggen Ekonomisk Förening

Organisationsnummer

702001-7781

Ackrediteringsnummer

6976:01

Tekniskt ansvarig

Kjell Berndtsson

E-postadress

kjell.berndtsson@riksbyggen.se

Uppgifter om energiexpert**För- och efternamn**

Olof Eliasson

E-postadress

olof.eliasson@riksbyggen.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-01-15

Version av energideklaration

1.5

Deklarations-ID

272663