

Inrättande eller ändring av avloppsanordning
med eller utan ansluten vattentoalett

Sökande

Namn	
Postnr	Postadress
24033	LOBERÖD

ANSÖKAN/ANMÄLAN

Utskrivningsdatum

20/9-07

Ansökan sänds till

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden
241 80 Eslöv

Miljö och Samhällsbyggnad i Eslöv
Miljöavdelningen

20-09-28

Dnr M: 2003:425

Fastighetsbeteckning Brädakra 2:72	Antal personer anslutna till anläggningen 2
Ansökan /anmälan av	
☒ avloppsanläggning med ansluten vattentoalett ☐ ny anläggning av enskilt avlopp utan anslutning till WC ☐ ändring av avloppsanläggning	
Reningsanläggning	
☒ Slamavskiljare ☐ Reningsverk	
Från slamavskiljare/reningsverk avleds vattnet till	
☐ infiltration ☒ markbädd ☐ sluten tank	
Avstånd mellan planerad anläggning och närmsta dricks-vattenbrunn, meter 50m	Avstånd till ytvatten, dike, sjö etc, meter 120m
Entreprenör (namn, postadress och telefon)	

Ritning över avloppsanläggningens placering skall bifogas ansökan/anmälan. OBS! Det åligger sökande att själv inhämta de tillstånd, servitut etc, som kan krävas för t ex intrång på annans fastighet, anslutning till dike osv.

Sökandes underskrift

BESLUT

Utskrivningsdatum
2007-10-21

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beviljar ovanstående ansökan/anmälan med stöd av nämnda lagrum och följande villkor:

Lagrum
Miljöbalken kap 1 § 1, kap 2 §§ 1-7, kap 9 § 7.
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 13.

Avgift

att anläggningen utförs i enlighet med inlämnad ritning och beskrivning,
att anläggningen utförs enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens anvisningar,
att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska ges möjlighet att besiktiga anläggningen innan täckning sker (tel 0413-62148),

att dagvatten ej ansluts till avloppsanläggningen,
att allt avloppsvatten avleds via slamavskiljare på minst 2 m³,

☒ till filterbädd enligt typritning 06 (07) och 08.

☐ till infiltrationsanläggning enligt typritning 02 (04) och 08 och med möjlighet till provtagning.

☐ tvättad filtergrus enligt bilaga 01, t. ex. från Skånska Makadam Kvidinge, Swerock Bäckaskog, Skånegrus AB Vieröd, Ilstorp, Hassle-Bösarp Skurup, Ejlerstlund Gyllebo, GKF Sofielust används. På de grustag där man har både filtergrus A och filtergrus B ska filtergrus A användas till täckta markbäddar.

☐ geomembranduk erfordras i markbädden.

☐ pump och larm erfordras.

☐ att avloppet färdigställs senast

☐ kommunikering med berörda sakägare har skett.

FÖR MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

V G VÄND