

Från:

Skickat:

den 5 maj 2026 17:14

Till:

Ämne:

VB: Status på avloppsanläggning för fastigheten Hjältaljunga 1:19

Bifogade filer:

VU Varberg Hjältaljunga 1 19 inkl bilagor.pdf

F-2473-25-13 VARBERG HJÄLTALJUNGA 1:19



Med vänliga hälsningar / Best regards

• **Senior Associate, Valuation & Analysis**

Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare

+ 46 8 33 33 33

croisette.com

Storgatan 19, 302 43 Halmstad



Genom att svara på detta mail godkänner du våra villkor. This message may contain confidential information. If it has been sent to you in error, please reply to advise the sender of the error and then immediately delete this message. Detta meddelande kan innehålla konfidentiell information. Om du av misstag har mottagit det, underrätta avsändaren om misstaget genom att svara på meddelandet och radera därefter meddelandet omedelbart.

Från:

Skickat: den 14 januari 2026 10:07

Till:

Ämne: Status på avloppsanläggning för fastigheten Hjältaljunga 1:19

Du får inte ofta e-post från

[Läs om varför det här är viktigt](#)

Hej och tack för din fråga!

Jag svarar här på din fråga om status på avlopp för fastigheten Hjältaljunga 1:19.

Vid kontrollen i april 2023 konstaterades att anläggningen har följande brister:

- Avloppsvattnet renas endast genom slamavskiljning.
- Slamavskiljaren uppfyller inte dagens krav.
- Anläggningen saknar tillstånd enligt miljöbalken.

Därför har vi beslutat om **förbud att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till den befintliga anläggningen.**

Förbudet gäller från **31 oktober 2028.**

Den längre åtgärdstiden beror troligen på att fastigheten inte används för permanentboende.

Om du vill ta del av beslutet kan vi skicka dokumenten till dig.

Har du fler frågor eller funderingar? Hör gärna av dig så hjälper vi dig.

Med vänliga hälsningar