

Energideklaration

Sammanfattning

Södra Näsbyvägen 228

275 72 Lövestad

Sjöbo kommun

Nybyggnadsår 1930

Energideklarations-ID 364940

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 3.

Energiprestanda 126 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Ved och el (direktverkande)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Håkan Nordström, Nofab AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-10-27

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Sjöbo

Egna hem

Ja

Information om fastighet Näsby 15:32

Egen beteckning Sjöbo Näsby 15:32

Huvudadress för denna deklaration

Södra Näsbyvägen 228, 275 72 Lövestad

Adresser på byggnad med husnummer 1

Södra Näsbyvägen 228, 275 72 Lövestad

Prefix och byggnadsid

1 - 2880063

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1930

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 210 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-09 till 2010-08

Graddagar för ort

Sjöbo

Energi-index för ort

Sjöbo

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Ved 15000 kilowattimmar - fördelat värde

El (direktverkande) 6374 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-luft/luft (el) 4800 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

26174 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

1167 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

15974 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

26174 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

11174 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

25547 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

26405 kilowattimmar

Energiprestanda

126 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

54 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

138 till 169 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 4800 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdreg

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Typ av mätning

Annan mätmetod

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 17499 kilowattimmar per år

Kostnad 0,13 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,33 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 40 cm

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 804 kilowattimmar per år

Kostnad 0,08 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,02 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tätning av fönster och dörrar, 8 kvm

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Platsbesök görs alltid

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Nofab AB

Organisationsnummer

556684-6480

Ackrediteringsnummer

7388:01

Tekniskt ansvarig

Håkan Nordström

E-postadress

info@nofab.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Håkan Nordström

E-postadress

info@nofab.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-10-27

Version av energideklaration

1.6

Deklarations-ID

364940