



1 (2)

Datum

2023-04-21

Diarienummer

MH-2023-292-5

Ärendetyp

7.5.6.01

Underrättelse efter inspektion av avloppsanläggning – FÖRLANDA-RYA 4:4

Miljö & Hälsoskydd inspekterade 2023-03-27 avloppsanläggningen på din fastighet FÖRLANDA-RYA 4:4.

Inför vårt besök har du inte besvarat Miljö & Hälsoskydds enkät med uppgifter om avloppsanläggningen.

Vid inspektionen upptäckte vi följande brister:

Slamavskiljarens funktion verkan vara bristfällighet, svårt att bedömma på grund av mycket slam. Slamavskiljares mellanväggar kanske har lossnar/spricka. Den behöver undersöka om att mellanväggar är hel.

Miljö & Hälsoskydd överväger att förelägga dig om att åtgärda anläggningen. Innan vi fattar vårt beslut har du möjlighet att lämna synpunkter. Du har också möjligheter att lämna uppgifter om anläggningen som kan påverka bedömningen, eller inkomma med förslag på åtgärder du vill utföra på anläggningen för att komma till rätta med problemen.

Dina synpunkter eller förslag på åtgärder ska ha kommit in till oss senast 2023-06-20.

Därefter bedömer vi om synpunkterna ändrar vår första bedömning. Eventuellt kommer vi att kräva kompletterande undersökningar, eller ge en tidsfrist för dig att utföra de åtgärder du föreslår.

Redovisningen skickas till Miljö & Hälsoskydd med e-post till _____, info@kungsbacka.se eller med post till Kungsbacka kommun, Miljö & Hälsoskydd, 434 81 Kungsbacka. Ange gärna ärendets diarienummer i din kontakt med oss - MH-2023-292.

Du kan också använda vår e-tjänst "Komplettering i pågående ärende" som du hittar på www.kungsbacka.se eller genom att scanna QR-koden nedan med din mobils kamera.



Åtgärden kan kräva återbesök av oss. Ett eventuellt återbesök sker oanmält och vi tar ut en avgift enligt gällande taxa. Du får efter återbesöket en underrättelse och ett inspektionsprotokoll.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Bifogas: Informationsblad om mellanväggar

Du hittar mer information om små avloppsanläggningar på kommunens webbplats www.kungsbacka.se/Enskilt-avlopp/ Du kan också ringa och prata med oss om du behöver hjälp. Vår rådgivning är kostnadsfri.

Information om avgifter

Kommunen får ta betalt av fastighetsägare för att bekosta tillsyn och prövning av avloppsanläggningar. Hur stor avgiften ska vara och hur den ska beräknas finns i taxa beslutad av kommunfullmäktige. Taxan för 2023 är 1 250 kronor per timme. Vi tar ut en avgift för varje påbörjad halvtimme. Taxan finns på vår webbplats: www.kungsbacka.se/mhtaxa

Vi tar ut en avgift för besöket. I den debiterbara tiden ingår förutom besöket även förberedelser, resor, skrivarbete samt läsning av äldre handlingar och enkätsvar. Avgiftsbeslut och faktura för Miljö & Hälsoskydds tillsyn skickas separat efter att beslut i ärendet har fattats. Ärenden kan även komma att deldebiteras. Tidkort kommer bifogas beslutet om avgift.

Genom denna underrättelse anses du vara kommunicerad, i enlighet med 25 § Förvaltningslagen (2017:900), om kommande beslut. Du ges nu möjligheten att komma in med synpunkter.

Du kan överklaga eventuella kommande beslut.