

EnergideklARATION

Sammanfattning

Genvägen 17a

332 30 Gislaved

Gislaveds kommun

Nybyggnadsår 1956

Energideklarations-ID 111615

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 88 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Eldningsolja och markvärmepump (el)

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Samuel Sandahl, Climeco AB,

Energideklarationen är giltig till 2019-04-08

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Jönköping

Kommun

Gislaved

Information om fastighet Gesällen 2

Egen beteckning Genvägen 17

Huvudadress för denna deklaration

Genvägen 17a, 332 30 Gislaved

Adresser på byggnad med husnummer 4

Genvägen 17a, 332 30 Gislaved

Genvägen 17b, 332 30 Gislaved

Genvägen 17c, 332 30 Gislaved

Prefix och byggnadsid

1 - 1798701

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1956

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 1914 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Omvandling (inkl. Avarmgarage)

Från BOA/LOA

Boarea (BOA)

1531 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 1

Antal våningsplan ovan mark 3

Antal trapphus 3

Antal bostadslägenheter 24

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2007-01 till 2007-12

Graddagar för ort

Gislaved

Energi-index för ort

Gislaved

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Eldningsolja 74200 kilowattimmar - fördelat värde

Markvärmepump (el) 72000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

146200 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

20700 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 4300 kilowattimmar - fördelat värde

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

78800 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

150500 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

76300 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

170813 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

167693 kilowattimmar

Energiprestanda

88 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

45 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

110 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

112 till 137 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Verksamhetsel 2500 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Självdrag

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Climeco AB

Organisationsnummer

556768-1480

Ackrediteringsnummer

7614:01

Tekniskt ansvarig

Samuel Sandahl

E-postadress

samuel@climeco.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Samuel Sandahl

E-postadress

samuel@climeco.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2009-04-08

Version av energideklaration

1.4

Deklarations-ID

111615