

Energideklaration

Sammanfattning

Runmarö Norrsunda 215

130 38 Runmarö

Värmdö kommun

Nybyggnadsår 1991

Energideklarations-ID 282749

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 2.

Energiprestanda 83 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Värmepump-frånluft (el) och el (direktverkande)

Radonmätning Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

Mats Olsson, Actava AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-02-10

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Värmdö

Egna hem

Ja

Information om fastighet Norrsunda 1:206

Huvudadress för denna deklaration

Runmarö Norrsunda 215, 130 38 Runmarö

Adresser på byggnad med husnummer 1

Runmarö Norrsunda 215, 130 38 Runmarö

Prefix och byggnadsid

1 - 472797

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1991

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 152 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-01 till 2009-12

Graddagar för ort

Stavsnäs A

Energi-index för ort

Värmdö

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Ved 2000 kilowattimmar - mätt värde

El (direktverkande) 3833 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-frånluft (el) 5749 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

11582 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

770 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

11916 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

11582 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

9582 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

12393 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

12578 kilowattimmar

Energiprestanda

83 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

69 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

103 till 126 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 2334 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

30 Bq/m³

Typ av mätning

Långtidsmätning enligt SSM

Datum för radonmätning

2010-01-15

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Energiexpert bedömde att besiktningen kunde leda till rekommendationer omkostnadseffektiva åtgärder.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos
Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Actava AB

Organisationsnummer

556733-6747

Ackrediteringsnummer

7173:01

Tekniskt ansvarig

Mats Olsson

E-postadress

mats.olsson@actava.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Mats Olsson

E-postadress

mats.olsson@actava.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-02-10

Version av energideklaration

1.5

Deklarations-ID

282749