



Dnr: 2005-000535

Installationskontroll enskild avloppsanläggning

Fastighetsbeteckning:	Nyåkra 1:50
Entreprenör:	
Sökandens namn:	1

Typ av avloppsanläggning

- ☒ Slamavskiljare (modell, volym) 3kb, 2 m³
- ☐ Infiltrationsanläggning (yta, förstärkt, upphöjd)
- ☒ Markbädd (yta, tät, upphöjd, öppen) 20 m², tät
- ☒ Pumpbrunn
- ☐ Separat fosforreduktion (typ)
- ☐ Sluten tank (volym)
- ☐ Övrigt

Slutbesiktning

Datum	2007-10-12	Besiktningsman	1
☒	Installationskontrollen utan anmärkning		
☐	Installationskontrollen utförd av entreprenören		
Anmärkningar:			
Kommentarer:	Samtliga luftare i nederkanten av markbädden, fördelnings- och utloppsbrunn bredvid varandra.		
Ombesiktning krävs:			

Miljöinspektör



Enskild avloppsanläggning – Nyåkra 1:50.

Miljönämnden beviljar tillstånd för avloppsanläggning enligt ansökan inkommen 2006-03-01 med följande villkor:

1. allt spillvatten från fastigheten avleds via typgodkänd slamavskiljare (2 m³) till efterföljande rening i **tät markbädd 20 m²**.
 2. hela markbädden skall förläggas över högsta grundvattenytan på platsen.
 3. avloppsanläggningen skall utföras enligt miljökontorets arbetsritningar.
 4. följande minsta skyddsavstånd uppnås:

typgodkänd slamavskiljare - vattenbrunn	20 meter
markbädd - vattenbrunn	20 meter
täthetsprovade ledningar - vattenbrunn	10 meter
icke täthetsprovade ledningar - vattenbrunn	20 meter
dike, vattendrag - markbädd	10 meter
 5. inget regn- eller dräneringsvatten får anslutas till avloppsanläggningen.
 6. anläggningen skall vara färdigställd **senast 2006-12-31**.
 7. avloppsanläggningen skall slutbesiktigas av miljökontoret före igenläggning. Anmäl slutbesiktning i god tid!
- Arbetsritning markbädd samt arbetsritning upphöjd anläggning finns tillgängliga på kommunens hemsida www.horby.se under kommunen/miljö/enskilda avlopp.
 - Sökanden får själv inhämta de eventuella tillstånd, servitut m.m. som eventuellt kan krävas för t.ex. intrång på annans fastighet, anslutning till dike och liknande.
 - Avgift för tillstånd/tillsyn debiteras enligt miljönämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby kommun.


Miljöinspektör

Tf miljöchef



HÖRBY KOMMUN
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljökontoret

ANSÖKAN/ANMÄLAN AVLOPP
Version 1.0



Skickas till:
Miljönämnden
Hörby kommun
242 80 HÖRBY

**Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskild
avloppsanläggning i Hörby kommun**

Grunduppgifter

Fastighetsbeteckning: NYÅKRA 1:50

Fastighetens adress: NYÅKRA 6845 242 92 HÖRBY

Namn:

Adress: NYÅKRA 6845 Telefon 1:

Postadress: 242 92 HÖRBY Telefon 2: XXXXXX

- ☒ Permanentbostad ☐ Fritidsbostad
☐ Ny avloppsanläggning ☒ Ändring av avloppsanläggning

Till avloppet anslutna enheter

☒ BDT (bad, disk, tvätt) ☒ WC (klosett) ☐

Antal boende 2 st

Slamavskiljare eller sluten tank

- ☒ Slamavskiljare WC + BDT ☐ BDT ☐ Mjölkrum
Fabrikat/modell CEMENT Volym 2 m³
☐ Sluten tank, m³

Efterföljande rening

- ☐ Infiltrationsanläggning med en yta av m²
☐ Förstärkt anläggning
☐ Upphöjd anläggning
☐ Med pump
☒ Markbädd med en yta av m²
☒ Tät anläggning
☒ Upphöjd anläggning
☐ Öppen anläggning
☒ Med pump
☐ Annan anläggningstyp

Postadress
Hörby Kommun
242 80 HÖRBY

Besöksadress
Kommunförvaltningen
Ringsjövägen 4

Telefon
0415-183 10 exp
0415-180 00 vx

Telefax
0415-183 33

Post-/bankgiro
112610-1
434-1046

Hemsida
www.horby.se

Vattenförsörjning

☐ Kommunalt vatten

☒ Egen brunn

☐ Grävd

☒ Borrade

Djup m

☐ Gemensam brunn

☐ Grävd

☐ Borrade

Djup m

Förutsättningar för markanläggningen

Minsta avstånd från markyta till högsta grundvattennivå m (feb-mars)

Minsta avstånd från markyta till berggrund m (jordtäck < 2,5 meter)

Skyddsavstånd från avloppsanläggningen

- Egen brunn

ca. 25 m

- Andra brunnar inom 100 m, grävda

ca. 30 m

- Andra brunnar inom 100 m, borrade

ca. 40 m

Entreprenör

Namn Telefon.....

Arbetet beräknas starta Mobiltelefon.....

Övriga upplysningar

TÖMT NYAKA 155 ÅRS OCKIA AV
PUMP KOPPLAS IN FÖR ATT
PUMPA AVLOPP FRÅN TRE KAMHARBUNNEN
TILL MARKBÄDDEN.

Till ansökan skall bifogas

Planskiss i skala 1:400 eller 1:1000.

Jordanalysprotokoll från jordprov på infiltrationsplatsen skall alltid bifogas vid anläggande av någon form av infiltrationsanläggning.

Upplysningar

Sökanden får själva inhämta de eventuella tillstånd och servitut som kan krävas för intrång på annans fastighet, anslutning till dike m.m.

Ett tillstånd utfärdat av miljönämnden gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år.

Avgift för tillstånd eller tillsyn debiteras enligt miljönämndens taxa fastställd av kommunfullmäktige i Hörby.

Kontakta miljökontoret om ni har några ytterligare frågor, 0415-183 10.

Ort och datum: HÖRBY 2006-01-22

Underskrift:

Postadress
Hörby Kommun
242 80 HÖRBY

Besöksadress
Kommunförvaltningen
Ringsjövägen 4


Telefon
0415-183 10 exp
0415-180 00 vx

Telefax
0415-183 33

Post-/bankgiro
112610-1
434-1046

Hemsida
www.horby.se

Fastighetsbeteckning: NYÅKER 1:50



NYÅKER 1:55

Allt spillvatten kopplas till tre-
kamarbrunnen.
Dränerings- och dagvatten får ej
ledas till avloppsanläggningen.

29. 12 04.
82-342
822