

Energideklaration

Sammanfattning

Edingsvägen 23

451 52 Uddevalla

Uddevalla kommun

Nybyggnadsår 1918

Energideklarations-ID 615666

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är F.

Energiprestanda 189 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Björn Hindrum, Fronton AB,

Energideklarationen är giltig till 2024-07-27

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västra Götaland

Kommun

Uddevalla

Egna hem

Ja

Information om fastighet Hedegärde 1

Huvudadress för denna deklaration

Edingsvägen 23, 451 52 Uddevalla

Adresser på byggnad med husnummer 1

Edingsvägen 23, 451 52 Uddevalla

Prefix och byggnadsid

1 - 2209337

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1918

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 118 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2013-07 till 2014-06

Graddagar för ort

Uddevalla

Energi-index för ort

Uddevalla

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 19069 kilowattimmar - mätt värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

19069 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

3200 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

19069 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

0 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

22476 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

22313 kilowattimmar

Energiprestanda

189 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

0 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

132 till 162 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 4853 kilowattimmar - mätt värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdug

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 1000 kilowattimmar per år

Kostnad 0,42 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Byte radiatorventiler

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 2100 kilowattimmar per år

Kostnad 0,62 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Äldre bevaransvärda kopplade fönster kan kompletteras med innerruta vintertid.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Björn Hindrum

E-postadress

hindrum@fronton.se

Certifikatnummer

0752/07

Certifieringsorgan

SP Certifiering (SP Sitac)

Behörighetsnivå

Kvalificerad

Företag

Fronton AB

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2014-07-27

Version av energideklaration

2.2

Deklarations-ID

615666