



Handläggare  
Miljöinspektör  
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Beslutsnummer

2021-11

## **Brunnhult 1:10 Tillstånd till avloppsanläggning**

### **Beslut**

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja tillstånd till avloppsanläggning för behandling av hushållspillvatten från fastigheterna Brunnhult 1:10, Brunnhult 1:8 och Brunnhult 1:24.

Följande villkor gäller för tillståndet:

#### *Allmänt*

1. Anläggningen ska anläggas och skötas enligt ansökan och tillverkarens anvisningar om inget annat framgår av detta beslut.
2. Vid behov eller önskemål om ändringar ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kontaktas. Inga ändringar får ske utan miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens godkännande.
3. Anläggningen ska ta emot allt hushållspillvatten och alla delar ska vara täta fram till infiltrationen.
4. Ovidkommande vatten, till exempel dräneringsvatten, regnvatten och vatten från pool eller spolning av dricksvattenfilter, får inte ledas till anläggningen.
5. Infiltrationen ska anläggas enligt god praxis, till exempel enligt SIS-CEN/TR 12566-2:2006 eller Naturvårdsverkets faktablad 8147.
6. Spridningsledningarna ska avslutas med luftning ovan mark.
7. Infiltrationsytan (ytan under makadamlagret) ska som djupast anläggas 0,8 m under befintlig markyta (innebär att spridningsledningarna i infiltrationen placeras ca 0,6 m under befintlig marknivå).

Om denna nivå inte kan klaras med självfall så ska pumpbrunn installeras.

**Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen**



8. Spridningslagret ska bestå av minst 30 cm tvättad makadam.
9. Det ska vara minst 10 cm makadam under spridningsledningarna och makadamen ska vara minst i nivå med överkanten på spridningsledningarna.
10. Fiberduk (geotextil) läggs över spridningslagret som materialavskiljande skikt mellan makadam och återfyllnadsmassor.

#### *Installation*

11. Avloppsanläggningen ska anläggas av person med yrkesmässig kompetens.
12. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ska kontaktas för möjlighet till inspektion av avloppsanläggningen senast arbetsdagen innan övertäckning sker.
13. När anläggningen är färdigställd ska entreprenören fylla i utförandeintyget samt bifoga bilder från viktiga moment i anläggningsarbetet. Utförandeintyget ska skickas in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen senast två veckor efter att anläggningen är färdigställd.

#### *Drift*

14. Anläggningen ska skötas så att olägenheter för miljön eller människors hälsa inte uppstår.
15. Oljeprodukter, kemikalier, läkemedel och andra skadliga ämnen får inte tillföras avloppet. Detta gäller utöver det som normalt används i ett hushåll (tvättmedel, hygienprodukter med mera).
16. Avloppsanläggningens alla delar ska regelbundet underhållas och kontrolleras med avseende på funktion.
17. Drift- och underhållsinstruktion, instruktioner för egenkontroll eller annat material till anläggningen ska finnas tillgängligt på fastigheten och kunna visas upp vid förfrågan.
18. Tillstånd och handlingar gällande skötsel och underhåll ska lämnas över vid ägarbyte.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar även att Berne Svensson ska betala 9 360 kr i avgift för handläggning av detta ärende (faktura skickas separat).

#### **Skäl för beslutet**

Beslutet tas med stöd av 1 kap. 1 §, 2 kap. 2, 3, 6 och 7 §§, 9 kap. 7 §, 16 kap. 2 § och 26 kap. 19 § miljöbalken (1998:808) (MB), 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) samt 9 § Hässelholms kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (taxan).

#### **Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen**



Det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vatten-toaletter ska anslutas till (13 § FMH) och tillstånd enligt MB eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av MB, får förenas med villkor. (16 kap. 2 § MB)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. (2 kap. 2 § MB)

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsåtgärder i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (2 kap. 3 § MB). För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2 kap. 6 § MB).

De krav som ställs med stöd av 2 kap. 3 och 6 §§ får inte vara orimliga att uppfylla. Vid denna bedömning ska särskilt nyttan av skyddsåtgärder jämföras med kostnader för sådana åtgärder. (2 kap. 7 § MB)

Avloppsvatten ska avledas och rensas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. (9 kap. 7 § MB)

Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. (26 kap. 19 § MB)

*Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushålls- och verksamhetsavloppsvatten (HVMFS 2016:17) (AR), Naturvårdsverkets faktablad 8147, Naturvårdsverkets fakta Små avloppsanläggningar samt Naturvårdsverkets rapport 6484 Läget inom markbaserad avloppsrening har utgjort riktlinjer för vår bedömning av avloppsanläggningen. I dessa anges bland annat riktlinjer för bedömning av skyddsnivå och dimensionering samt skyddsavstånd till vattentäkter och högsta grundvattennivå.*

Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan. (9 § taxa1)

## Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen



## Beskrivning av ärendet

har den 13 november 2020 ansökt om att få inrätta en gemensam avloppsanläggning för fastigheterna Brunnhult 1:10, Brunnhult 1:8 och Brunnhult 1:24. Avloppsanläggningen ska ligga på fastighet Brunnhult 1:10. Ansökan har kompletterats den 8 december samt 15 december 2020.

## Utredning i ärendet

Av ansökan framgår att spillvatten från WC, samt bad, disk och tvätt från upp till 15 personer ska ledas till avloppsanläggningen som ska bestå av:

- Slamavskiljare
  - En ny slamavskiljare med våtvolymer på 2m<sup>3</sup> ska kopplas ihop med befintlig slamavskiljare som består av två brunnar med våtvolymer på 2m<sup>3</sup> vardera.
- Infiltration
  - Utformning: utformad som bädd med en infiltrationsyta på 120 m<sup>2</sup> (11 m x 11 m). Infiltrationsytan ska anläggas 0,8 m under befintlig marknivå. Spridning av spillvattnet sker med självfall eller, vid behov, pumpning till en fördelningsbrunn som fördelar spillvattnet till 10 x 10 m spridningsledningar med luftning.

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har den 2 april 2020 utfört ett tillsynsbesök på platsen för planerad avloppsanläggning samt granskat ansökningshandlingarna. Utifrån naturgivna och andra förutsättningar för området samt förhållandena på fastigheten bedömer vi att avloppsanläggningen ska uppfylla reningskraven för normal skyddsnivå.

### *Avloppsanläggningen – funktion, utformning och lokalisering*

Slamavskiljaren har inte genomgått prövning enligt SS-EN 12566-1 vilket innebär att vi inte kan bedöma om den har en godtagbar funktion eller inte. Våtvolymer är dock tillräcklig.

En infiltration som inrättats enligt god praxis, till exempel enligt SIS-CEN/TR 12566-2:2006 eller Naturvårdsverkets faktablad 8147 anses uppnå en reduktion av organiska ämnen och fosfor motsvarande normal nivå för miljöskydd.

Närliggande vattentäkt på fastigheten bedöms inte påverkas av planerad avloppsanläggning. Horisontellt skyddsavstånd bedöms motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag och därmed vara godtagbart.

## Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen



Enligt Sveriges Geologiska Undersöknings uppgifter om grundvattennivåerna så var dessa nära det normala för april månad.

Då det inte var något vatten i den 2,6 m djupa provgropen bedöms avståndet mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå eller berg inte understiga 1 m utifrån det läggningsdjup som vi beslutat om.

Utifrån redovisningen av resultaten från de perkolationstester som bifogats ansökan bedömer miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att avloppsanläggningen är dimensionerad för den belastning som ansökan avser utifrån den mängd föroreningar och den spillvattenvolym som en normalperson schablonmässigt ger upphov till.

Skyddsavstånden mellan ytterkanten på slamavskiljaren till bostadshus och fastighetsgräns, mellan slamavskiljaren och vattentäkt, mellan ledningar och vattentäkt, uppfyller rekommenderade skyddsavstånd enligt AR.

#### *Installation*

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att anläggningsarbete, installation och injustering behöver utföras yrkesmässigt för att säkerställa avloppsanläggningens funktion.

#### *Drift*

Fortlöpande kontroll och skötsel av anläggningen är en förutsättning för att en avloppsanläggning ska fungera. Som fastighetsägare är ni ansvariga för drift och skötsel av anläggningen.

#### *Kommunicering*

Ägare till närliggande fastigheter bedöms inte vara berörda av planerad avloppsanläggning och har därför inte lämnats möjlighet att lämna synpunkter.

#### **Avgift**

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning med ansluten vattentoalett, gemensam avloppsanordning för 6-25 pe:

9 360 kr

#### **Möjlighet att överklaga**

Det är möjligt att överklaga beslutet inom tre veckor från den dag som ni har tagit del av beslutet. Överklagandet ska vara skriftligt. Följ nedanstående instruktioner för att överklaga:

#### **Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen**



1. Ange vilket beslut som överklagas (ange beslutets diarienummer och beslutsnummer).
2. Förklara varför beslutet anses vara felaktigt och beskriv önskad ändring.
3. Ange vem som överklagar.
4. Skicka in överklagan till: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Stadshuset, 281 80 Hässelholm eller [miljonamnden@hasselholm.se](mailto:miljonamnden@hasselholm.se).

Har överklagandet kommit in till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i tid skickas det vidare till Länsstyrelsen i Skåne län om vi inte själva ändrar beslutet på önskat sätt.

### Upplýsningar

- Tillståndet gäller i fem år men anläggningsarbetet måste påbörjas inom två år.
- Det är förbjudet att utan anmälan till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ändra avloppsanläggningar om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.
- Slamtömning får endast utföras av Hässelholm Miljö AB.
- Var gärna med vid slamtömningen då det är ett bra tillfälle att kontrollera slamavskiljarens status och funktion.
- Det kan finnas andra bestämmelser som reglerar grävarbeten på fastigheten, till exempel kulturmiljölagen:
  - Anläggningsarbetet berör en fornlämning. Ni har fått tillstånd för att utföra markgrepp från Länsstyrelsen Skåne län. Om en fornlämning påträffas, avbryt arbetet och informera omedelbart Länsstyrelsen i Skåne län.
- Välj i första hand miljöanpassade rengöringsmedel samt teknik som begränsar vattenförbrukningen, till exempel vattensnåla armaturer.
- Installera luftning över nock alternativt anordning med motsvarande funktion om detta saknas.
- Tillståndet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan medgivande från berörd fastighetsägare.
- Ni är ansvariga för att avloppsanläggningen anläggs enligt tillståndet. Det är straffbart att bryta mot ett villkor i ett tillstånd.
- Om avloppsanläggningen inte anläggs i enlighet med tillståndet och det medför att vi behöver lägga ner mer tid för att handlägga ärendet så kan ytterligare avgift komma att tas ut.

### Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen



**Hässelholms  
kommun**

DELEGATIONSBeslut

7(7)

Datum  
2021-01-05

Diarienummer  
M-2020-1022

Om något är oklart eller om ni har några frågor i övrigt går det bra att kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  
enligt delegation

Miljöinspektör

*Detta beslut har bekräftats digitalt och har därför ingen namnunderskrift.*

Bilagor/  
länkar      Situationsplan i skala 1:1000 som inkom 2020-12-15  
Utförandeintyg  
Naturvårdsverket faktablad: Skötsel av avloppsanläggningar

Kopia till \_\_\_\_\_  
  
(inklusive situationsplan)

**Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen / Miljöavdelningen**

---

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässelholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 67 50 Telefax: 0451-801 40  
E-post: miljonamnden@hasselholm.se Bankgiro: 5061-8834 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hasselholm.se