



Datum
2012-07-24

Diarienummer
2012-000825

Handläggare
Miljöinspektör

[Redacted]

[Redacted]

Röshult 1:15 Ansökan om tillstånd att inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas

Granskning av kvalitetsförsäkran

Anläggning: Avloppsanläggning med

- slamavskiljare av typ trekammarbrunn (Wavin)
- pumpbrunn
- fördelningsbrunn
- infiltrationsbädd

för avlopp från vattentoalett, kök, bad och dusch.

Besiktning: Ingen slutbesiktning har skett på plats, istället har granskning av kvalitetsförsäkran/egenkontroll, som inkom den 28 juni 2012, gjorts.

Utlåtande: Er redovisning av egenkontroll på avloppsanläggningen är granskad utan anmärkning.

Första tömningen utav slamavskiljaren ska ske år 2013.

Miljökontoret

[Redacted]
Miljöinspektör

Kopia för kännedom: Hässelholm Miljö AB