

DELEGATIONSBeslut

Anmälan om väsentlig ändring av enskild avloppsanläggning inom fastigheten Korsaröd 2:122

Ni har anmält en ändring av den befintliga avloppsanläggningen inom fastigheten Korsaröd 2:122 till miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden har ingen erinran mot den föreslagna ändringen under förutsättning att följande villkor som meddelas med stöd av miljöbalkens 9 kap 14 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd beaktas.

1. Avloppsanordningen ska utformas och förläggas i överensstämmelse med inlämnad anmälan samt anvisningarna i naturvårdsverkets Allmänna Råd 87:6.
2. Efter godkänd slamavskiljning ska den efterföljande reningen av bad-, disk- och tvättvatten anordnas enligt ritning infiltrationsbädd för ett hushåll, med en yta av 20 m². Badden skall läggas så ytligt som möjligt utan pump. Det befintliga materialet under badden skall luckras upp ca 1 m under infiltrationsytan.
3. Miljö- och byggmyndigheten ska ges tillfälle att under ordinarie arbetstid slutbesiktiga avloppsanordningen innan återfyllning sker. Avloppsanordningen ska i övrigt vara helt färdigställd vid besiktningsstillfället. Begäran om slutbesiktning ska göras senast en vecka innan arbetet påbörjas, tel vx 0413 - 280 00.

Ni erinras om att miljö- och byggnadsnämndens beslut inte befriar Er från skyldigheten att inhämta andra tillstånd som kan erfordras för avloppsanordningens utförande och drift som t ex byggnadslov eller lov att utnyttja annans mark eller ledning.

Tömning av slam från slamavskiljare med ansluten toalett kommer enligt gällande renhållningsordning att utföras en gång om året. Ensam auktoriserad entreprenör för denna verksamhet är MERAB i Eslöv, tel vx 0413 - 684 40

För miljö- och byggnadsnämnden

Miljöinspektör

Bilaga: Kopia av ansökningshandlingarna.
Ritning infiltrationsbädd för ett hushåll
Information om taxor
Urval av Naturvårdsverkets faktablad

Avgift: 2.600 kronor

Postadress	Gatuadress	Telefon vxl	Telefax	Postgiro	Bankgiro	Internet
Box 53						kommun@hoor.se
243 21 HÖÖR	Södergatan 28	0413-28 000	0413-20 741	11 42 50-4	271-3352	www.hoor.se



HÖÖRS KOMMUN
Miljönämnden
Box 53
243 21 Höör

HÖÖRS KOMMUN Miljö- och naturvårdsnämnden	
Ank	2001-09-19
Dnr	792/01.876 Mj

(650)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND/ANMÄLAN ATT FÅ INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANORDNING

Sökande Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn Namn
Adress Adress
Postadress Postadress
Tel bostad arb Tel bostad arb
Fastighetsbeteckning Korsnörd 2:122 antal boende 2 st

ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSER

nyinstallation ändring av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) WC-avlopp

TILL AVLOPPET ANSLUTNA ENHETER:

WC bad- disk- och tvätt-vatten (BDT)

RENINGSANLÄGGNING:

Slamavskiljare för BDT-avlopp BDT + WC-avlopp

Fabrikat/modell IFÖ/TRAPPER 1100 diameter 1,2 m vattendjup 1,262 m


sluten tank för WC-avlopp, volym liter

FRÅN SLAMAVSKILJARE LEDS AVLOPPSVATTNET TILL ANLÄGGNING ENLIGT HÖÖRS

KOMMUNS RITNING:

Infiltration bädd för ett hushåll, med en yta av 20-30 m²
 Infiltration strängar för ett hushåll, med en yta av m²
 Förstärkt infiltration bädd för ett hushåll, med en yta av m²
 Infiltration bädd för två hushåll, med en yta av m²
 Markbädd för ett hushåll Tät markbädd för ett hushåll Upphöjd anläggning

Situationsplan över avloppsanläggning
på fastighetens korskod 2:122



Brunn

1. Slamavskiljare
2. Infiltrationsbädd

Tjänare 16.9.2001

D E B I T E R I N G S U N D E R L A G

Från: Miljö- och byggnadsnämnden ,

Till: Namn:

Adress:

Postadress:

Avser datum/tiden:

Fastighet: *Korsasöd L:122*

Avgift för:	Antal	A- pris
Prövning av tillståndspliktig enskild avloppsanläggning		3 900:-
Tillståndspliktig sluten avloppsanordning		1 950:-
Prövning av ansökan om tillstånd att installera annan toalett än torrtoalett och vattentoalett		1 000:-
Prövning av ansökan för BDT – anläggning	1	2 600:-
Prövning av ansökan om tillstånd att inom detaljplan hålla djur som inte är sällskapsdjur		1 300:-
giftig orm		1 950:-
Tillstånd till anordnande av anläggning för tillvaratagande av värme		1 300:-
bergvärme		1 300:-
övrigt		1 950:-
§ 11 SNFS 1997: 2 (ang. spridning av bekämpningsmedel)		650:-
Anmälan 38 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.		800:-
Timdebitering		650:-
ATT DEBITERAS KTO 681. 2601. 3114. 1503		

Datum: *01/11/19*

Underskrift:

Korsnäs 2:122


HÖÖRS KOMMUN	
Miljö- och byggnadsmyndigheten	
Ank	2002-03-13
Dnr	791/01.876

Lund 2002-03-12

Miljönämnden i Höör

ATTENTION:

För någon månad sedan påtalade Du för nämndens räkning att grannen hade känt en lukt av urin vår miljötoa. I idén med miljötoa typ mulltoa ingår att man har någon form av urinseparation. Urinen kan sedan efter utspädning med åtta delar vatten användas för gödsling. Det är möjligt att en viss lukt kan komma ut när vi för gödslingsändamål tömmer urinbehållaren. Jag har emellertid för avsikt att bygga in urinbehållaren under den kommande sommaren (se nedanstående skiss) för att undvika att lukten sprider sig under den varmaste delen av sommaren då grannarna vill njuta av sol eller dyligt.
MED VÄNLIG HÄLSNING



SLUTBESIKTNING

Inom ovanstående fastighet har följande anordning slutbesiktigats och befunnits vara godtagbar. D

- () **Komposteringsanläggning för** () latrin () hushållsavfall (våta delen)

Volym sophämningskärl:..... Hämtningsintervall:.....

Beslutet är tidsbegränsat t o m :.....

- () **Förmultningstolett.**

Not:.....

- () **Sluten tank för KL-vatten / BDT+KL-vatten** Volymkvm

Not:.....

- Slamavskiljare för BDT-vatten med en våtvolum av kvm med efterföljande:**

Infiltration bädd/strängar för *1* hushåll Ytakvm

() Förstärkt infiltration bädd/strängar för hushåll Yta kvm

() Markbädd för hushåll

() Tät markbädd för hushåll

() Upphöjd anläggning

Not: *Grundläggningen var höjld vid besiktningen. Del av byggnaden var infiltrationen på 20 m² från*

- () **Slamavskiljare för latrin/BDT med en våtvolum av kvm med efterföljande:**

() Infiltration bädd/strängar för hushåll Ytakvm

() Förstärkt infiltration bädd/strängar för hushåll Yta kvm

() Markbädd för hushåll

() Tät markbädd för hushåll

() Upphöjd anläggning

Not:.....

Datum: *2002-01-21*

.....

*M
010214*