



DELEGATIONSBESLUT

Ansökan om tillstånd att få inrätta en enskild avloppsanläggning inom fastigheten KORSARÖD 2:122

Redogörelse för ärendet

Ansökan avser avledande av WC-avlopp till en sluten tank på 3000 liter.

Beslut

Med stöd av miljöbalkens 9 kap 7 § och 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnar miljö- och byggnadsnämnden Er tillstånd att inrätta anordning för avloppsvatten från angiven fastighet. För tillståndet gäller följande villkor.

1. Avloppsanordningen ska utformas och förläggas i överensstämmelse med inlämnad ansökan.
2. Toalettvattnen ska avledas till sluten tank på 3000 liter.
- 3.
4. Tanken ska vara försedd med överflyllnadslarm samt vara luftad.

4. Avloppsanordningen får inte tas i bruk förrän den slutbesiktigats och godkänts av miljö- och byggmyndigheten.

Ni erinras om att miljö- och byggnadsnämndens beslut inte befriar Er från skyldigheten att inhämta andra tillstånd som kan erfordras för avloppsanordningens utförande och drift som t ex byggnadslov eller lov att utnyttja annans mark eller ledning.

Finns latrinhämtningsavtal för fastigheten måste det sägas upp av abonnenten för att upphöra att gälla. Detta kan ske via MERAB i Eslöv, tel vx 0413 - 684 40.

Tömning av slam från slutna tank måste enligt gällande renhållningsordning utföras minst en gång om året. Ensam auktoriserad entreprenör för denna verksamhet är MERAB i Eslöv, tel vx 0413 - 684 40.

Enligt beslut i kommunfullmäktige tar miljö- och byggnadsnämnden ut avgifter för bl a miljöskyddstillsyn. För närvarande är avgiften för inrättande av vattentoalett med slutna tank 1950 kr. Faktura sänds separat.

För Miljö- och byggnadsnämnden

Miljöinspektör

Bilagor:
Kopia på ansökningshandlingarna.



HÖÖRS KOMMUN
Miljö- och byggmyndigheten
Box 53
243 21 Höör

HÖÖRS KOMMUN
Miljö- och byggmyndigheten
Ant: 2006-12-09
Ordn: 1505/04.876

(650)

ANSÖKAN OM TILLSTÅND/ANMÄLAN ATT FÅ INRÄTTA ENSKILD AVLOPPSANORDNING

Sökande	Fastighetsägare (om annan än sökande)
Namn	Namn
Adress	Adress
Postadress	Postadress
Tel bostad	Tel bostad arb
Org nr/person nr	Org nr/person nr

Fastighetsbeteckning korsaröd 2:122 antal boende 3st

ANSÖKAN/ANMÄLAN AVSER

nyinstallation ändring av BDT-avlopp (bad, disk, tvätt) WC-avlopp

TILL AVLOPPET ANSLUTNA ENHETER:

WC bad- disk- och tvätt-vatten (BDT)

RENINGSANLÄGGNING:

Slamavskiljare för BDT-avlopp BDT + WC-avlopp

Fabrikat/modell diameter m vattendjup m

sluten tank för WC-avlopp, volym 3000 liter

FRÅN SLAMAVSKILJARE LEDS AVLOPPSVATTNET TILL ANLÄGGNING ENLIGT HÖÖRS KOMMUNS RITNING:

Infiltration bädd för ett hushåll, med en yta av m²
 Infiltration strängar för ett hushåll, med en yta av m²
 Förstärkt infiltration bädd för ett hushåll, med en yta av m²
 Infiltration bädd för två hushåll, med en yta av m²
 Markbädd för ett hushåll Tät markbädd för ett hushåll Upphöjd anläggning

D E B I T E R I N G S U N D E R L A G

Från: Miljö- och byggnadsnämnden

Till: Namn:

Adress:

Postadress:

Avser datum/tiden:

Fastighet: Korsaröd 2:122

Org nr/pers nr

Avgift för:	Antal	A- pris
Prövning av tillståndspliktig enskild avloppsanläggning		3 900:-
Tillståndspliktig sluten avloppsanordning	1	1 950:-
Prövning av ansökan om tillstånd att installera annan toalett än torrtoalett och vattentoalett		1 000:-
Prövning av ansökan för BDT – anläggning		2 600:-
Prövning av ansökan om tillstånd att inom detaljplan hålla djur som inte är sällskapsdjur giftig orm		1 300:-
		1 950:-
Tillstånd till anordnande av anläggning för tillvaratagande av värme bergvärme övrigt		1 950:-
		1 300:-
§ 11 SNFS 1997: 2 (ang. spridning av bekämpningsmedel)		650:-
Anmälan 38 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.		800:-
Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna		2.450:-
Timdebitering		650:-
ATT DEBITERAS KTO 681. 2601. 3114. 1503		

Datum: 15/10/04

Underskrift:

D

SLUTBESIKTNING

Inom ovanstående fastighet har följande anordning slutbesiktigats och befunnits vara godtagbar.

Komposteringsanläggning för latrin hushållsavfall (våta delen)
Volym sophämtningskärl:..... Hämtningsintervall:.....
Beslutet är tidsbegränsat t o m :.....

Förmultningstolett.
Not:.....

Sluten tank för KL-vatten / ~~BDT-KE~~-vatten Volym 3000 kbm
Not: RONA luftning direkt på tank skenades (höl ska borras upp i tömningsrör) luftning av toalett ledning ovan tank och skulle anordnas) ledning för larar finns men larar ej ännu installerad

Slamavskiljare för BDT-vatten med en våtvoly av kbm med efterföljande: eftersom toalett ej byggd.
 Infiltration bädd/strängar för hushåll Ytakvm
 Förstärkt infiltration bädd/strängar för hushåll Yta kvm
 Markbädd för hushåll
 Tät markbädd för hushåll
 Upphöjd anläggning

Not:.....

Slamavskiljare för latrin/BDT med en våtvoly av kbm med efterföljande:
 Infiltration bädd/strängar för hushåll Ytakvm
 Förstärkt infiltration bädd/strängar för hushåll Yta kvm
 Markbädd för hushåll
 Tät markbädd för hushåll
 Upphöjd anläggning

Not:.....

Datum: 041228

.....

M
070104