

Energideklaration

Sammanfattning

Stensätter 126

873 91 Bollstabruk

Kramfors kommun

Nybyggnadsår 1909

Energideklarations-ID 507701

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 152 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Ved och värmepump-luft/luft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Anders Åström, Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB,

Energideklarationen är giltig till 2022-11-06

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västernorrland

Kommun

Kramfors

Egna hem

Ja

Information om fastighet Delångersmarken 1:12

Huvudadress för denna deklaration

Stensätter 126, 873 91 Bollstabruk

Adresser på byggnad med husnummer 1

Stensätter 126, 873 91 Bollstabruk

Prefix och byggnadsid

1 - 2251277

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1909

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 144 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2011-07 till 2012-06

Graddagar för ort

Kramfors

Energi-index för ort

Kramfors

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Ved 16250 kilowattimmar - mätt värde

El (direktverkande) 1139 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-luft/luft (el) 2000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

19389 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

1419 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

7839 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

19389 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

3139 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

22129 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

21872 kilowattimmar

Energiprestanda

152 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

25 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

189 till 231 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 4700 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 3)

Minskad energianvändning 203 kilowattimmar per år

Kostnad 0,68 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av snålspolande munstycke

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 3)

Minskad energianvändning 1470 kilowattimmar per år

Kostnad 0,09 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,13 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte till lågenergilampor

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 3 (3 av 3)

Minskad energianvändning 1171 kilowattimmar per år

Kostnad 0,46 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,03 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte till element med elektroniska termostater

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att säkerställa mått och ytor har fastigheten besiktats

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Charlotta Nordmark 070-7617674

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Kramfors Sotning & Ventilationssanering AB

Organisationsnummer

556171-8981

Ackrediteringsnummer

7901

Tekniskt ansvarig

Anders Åström

E-postadress

kramfors@skorstensfejarn.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Anders Åström

E-postadress

kramfors@skorstensfejarn.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2012-11-06

Version av energideklaration

2.0

Deklarations-ID

507701