



Beslut

1 (7)

2023-06-14 Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

Handläggare
Miliöinspektör

Telefon
samhallsbyggnad@uddevalla.se

HULTEVIK 1:1 & HULTSÅS 3:19

Hultevik 102 och Hultevik 101

Tillstånd för avloppsanläggning, 2 hushåll/ 10 personer

Ni har lämnat in en ansökan om att installera en avloppsanläggning. Beslutet betyder att ni får anlägga det ni har ansökt om men att ni måste följa villkoren, se nedan.

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar tillstånd att inrätta en avloppsanläggning med anslutet toalett-, bad-, disk- och tvättvatten.

Anläggningen ska bestå av:

- Minireningsverk av fabrikat Biokube, modell Venus Kombi 10pe
- Infiltration som efterpolering
- Diffus utsläppspunkt

Anläggningen ska göras helt tät fram till utloppet som ska anläggas diffust minst 25 meter från närmaste vattentäkt.

Villkor

För tillståndet gäller följande villkor:

Anläggande/Installation

- Avloppsanläggningen ska placeras, utföras och brukas enligt uppgifterna i ansökan samt enligt tillverkarens anvisningar om inget annat framgår av detta beslut.
- Endast vattentoalett samt bad-, disk- och tvättvatten får anslutas till anläggningen.
- Efterpoleringssteget ska dimensioneras och anläggas för att klara av hela den mängd avloppsvatten som pumpas ut från reningsverket.

Samhällsbyggnad
Myndighetsavdelningen

Postadress
451 81 UDDEVALLA

Besöksadress
Varvsvägen 1

Telefon (vx)
0522-69 60 00

Fax
0522-69 73 50

www.uddevalla.se

E-post samhallsbyggnad@uddevalla.se



Beslut

2 (7)

2023-06-14 Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

- Under alla tider på året ska det vara minst en meter mellan spridningsledningarna och grundvattennivån.
- En provtagningsbrunn eller annan provtagningsmöjlighet ska finnas för att kunna kontrollera anläggningens/minireningsverkets funktion.

Rapportering

- Bifogat intyg ska fyllas i av den som är ansvarig för installationen vid anläggandet. Intyget ska skickas in till samhällsbyggnad *senast tre veckor* efter att ni gjort klart avloppsanläggningen.
- Detta tillstånd med villkor ska finnas tillgängligt och vid överlåtelse av fastigheten överlämnas till ny ägare.

Drift och skötsel

- Avloppsanläggningen ska ständigt skötas av sakkunnig person, enligt tillverkarens anvisningar så att högsta möjliga reningseffekt uppnås med tekniskt och ekonomiskt rimliga insatser.
- Egenkontroll ska utföras av fastighetsägaren enligt tillverkarens anvisningar och rekommendationer.
- Slamtömning ska ske enligt Uddevalla kommuns renhållningsordning och slamtömningsinstruktioner ska finnas tillgängligt för slamtömmaren.
- Tillförseln av avloppsvatten till anläggningen får *inte* överstiga tillverkarens rekommendationer.
- Journal ska föras över utförd skötsel och tillsyn som utförs på anläggningen. På nämndens begäran ska journalen kunna uppvisas.

Viktiga upplysningar

- Samhällsbyggnad ska omedelbart meddelas vid avvikelser i ansökan (till exempel om grävning visar sig omöjlig på grund av berg eller liknande).
- Det bifogade intyget ska fyllas i och skickas in. Extra avgift kommer att debiteras om vi måste påminna er.
- Tänk på att samhällsbyggnadsnämnden har förbjudit utsläpp från den befintliga avloppsanläggningen tillhörande fastigheten. Anläggningen får inte alls användas *från det datum som står i förbudsbeslutet* som ni tidigare fått. Detta innebär att inget avloppsvatten överhuvudtaget får släppas ut från fastigheten om ni inte byggt klart den nya anläggningen. Dessutom ska vi fått in ett intyg på att den nya anläggningen är byggt enligt tillståndet.



Beslut

3 (7)

2023-06-14 Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

- Detta tillstånd gäller i fem år, men förfaller om arbetet med anläggningen inte påbörjats inom två år.
- Detta tillstånd börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft. Om beslutet inte överklagas vinner det laga kraft tre veckor efter att sökanden och eventuella berörda har tagit del av beslutet.

Avgift

Samhällsbyggnad tar ut en avgift för handläggning av ansökan för tillstånd att inrätta en avloppsanläggning för 1-5 hushåll. Avgiften motsvarar 8 timmars handläggning. Avgift för handläggning är 8 968 kronor enligt gällande taxa för samhällsbyggnadsnämnden 2023. Fakturan skickas separat.

Ärendebeskrivning

Ansökan om tillstånd för en avloppsanläggning tillhörande fastigheten HULTEVIK 1:1 samt HULTÅS 3:19 inkom den 2023-05-16 till samhällsbyggnad. Ansökan gäller en avloppsanläggning för rening av spillvatten från WC samt bad-, disk- och tvätt upp till 10 personer till ett minireningsverk av fabrikat Biokube, modell Venus Kombi 10pe, med efterföljande infiltration. Det renade avloppsvattnet leds till en diffus utsläppspunkt. Anläggningen ska betjäna det befintliga bostadshuset på Hultevik 3:19 samt fritidshuset på Hultevik 1:1.

Samhällsbyggnad har 2023-05-24 gjort ett platsbesök på fastigheten. Under besöket gick vi igenom platsens förutsättningar för anläggande av den sökta avloppslösningen.

Fastighetens dricksvattentäkt, som är borrhäls, är belägen cirka 20 meter uppströms från den planerade platsen för minireningsverket och cirka 25 meter uppströms från utsläppspunkten. Andra vattentäkter i området är placerade med ett avstånd på cirka 30 meter. Skyddsavstånd mellan dricksvattenbrunnar och utsläppspunkt bedöms som tillräckligt.

De uppgifter som krävs har lämnats in och ansökan bedömdes 2023-05-16 som komplett.

Synpunkter

Samhällsbyggnad har informerat ägarna till grannfastigheten Hultevik 1:2 om ärendet och gett dem möjlighet att lämna in synpunkter inför beslut. Fastighetsägarna till Hultevik 1:2 har meddelat att de inte har några synpunkter på ansökan.

Bedömning

Sammanvägd bedömning

Ansökan innehåller de uppgifter som behövs för bedömningen. Beslutet grundar sig på de uppgifter som lämnats av sökande. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att den



Beslut

4 (7)

2023-06-14 Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

föreslagna avloppsanläggningen är godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt förutsatt att villkor i beslutet följs.

Bedömning av platsen

Natura 2000-område

Fastigheten är belägen inom avrinningsområdet till Natura 2000-området Gullmarsfjorden som har måttlig ekologisk status och har problem med övergödning.

Samhällsbyggnad bedömer att aktuellt avloppsvatten kommer att renas på ett godtagbart sätt. Föreslagen anläggning bedöms inte ha en betydande negativ påverkan på Natura 2000-området.

Skyddsnivåer

Fastigheten ligger inom tillrinningsområdet för Geteviksund med god ekologisk status men med en betydande påverkan från enskilda avlopp enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige).

Nämnden bedömer att platsen för avloppsanläggningen omfattas av hög miljöskyddsnivå och normal hälsoskyddsnivå enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17).

Kretsloppsprincipen

Miljöbalken anger att alla som vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheterna till återanvändning, (kretsloppsprincipen). Krav kan komma i framtiden.

Anläggningen

Den föreslagna anläggningen har genomgått provning enligt SS-EN-12566-3. Enligt resultatet från provtagningarna har anläggningen potential att klara en reduktion av syretärande ämnen (BOD), fosfor (P) och kväve (N) som motsvarar kraven för hög miljöskyddsnivå

Drift och skötsel

Minireningsverk är tekniskt avancerade avloppslösningar som kräver skötsel för att fungera på avsett vis. Det är fastighetsägaren, verksamhetsutövaren, som är ansvarig för att anläggningen sköts och underhålls i tillräcklig utsträckning.

Enligt er ansökan har ni tecknat avtal med RanaNordic Teknikservice för årlig service och kontroll. Avtal och kontroll ska säkerställa skötseln av minireningsverket och att resterande avloppsanläggning fungerar som avsett.



Beslut

5 (7)

2023-06-14

Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

Lagstöd

Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och miljöbalken 16 kap 2 § samt med hänvisning till miljöbalken 1 kap 1 § samt 2 kap 1–7 §§ och Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17).

Tillämpade bestämmelser

Av 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808, MB) följer bland annat att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Enligt 2 kap 7 § första stycket MB framgår bland annat att kraven i 2 kap 3 § MB gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.


Enligt 9 kap. 7 § första stycket MB ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska det enligt denna bestämmelse utföras lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar.

Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får myndigheter ta ut en avgift för kostnader för prövning. Taxan för prövning har fastställts av kommunfullmäktige.

Information

- Sakkunnig enligt miljöbalken är den som genom utbildning och/eller yrkeserfarenhet har tillräckliga kunskaper för att installera en avloppsanläggning.





Beslut

6 (7)

2023-06-14

Dnr: MEA.2023.1561 / Bnr: 501

Samhällsbyggnad

Miljöinspektör

I enlighet med delegation M.4.9 från Samhällsbyggnadsnämnden
Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift

Delgivning

Detta beslut delges dig med förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att arbetsdagen efter att beslutet skickats till dig skickar vi ett kontrollmeddelande till dig. 14 dagar efter beslutet skickats anses du vara delgiven. Vill du överklaga ditt beslut ska du göra det inom 3 veckor efter att du blivit delgiven.



Bilagor

- Situationsplan
- Överklagandeanvisning
- Intyg enskilt avlopp
- Övriga upplysningar

Kopia till

RANA Miljöteknik AB
info@ranamiljoteknik.se