

EnergideklARATION

Sammanfattning

Snödroppsgränd 27

165 74 HÄSSELBY

Stockholms stad

Nybyggnadsår 1980

Energideklarations-ID 281083

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 3.

Energiprestanda 145 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 55 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem El (direktverkande)

Radonmätning Är utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har inte lämnats

Energideklarationen är utförd av

David Hedman, Greencon energi & miljö AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-02-05

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Stockholm

Information om fastighet SNÖDROPPE 28

Egen beteckning Snödroppsgränd 27

Huvudadress för denna deklaration

Snödroppsgränd 27, 165 74 HÄSSELBY

Adresser på byggnad med husnummer 1

Snödroppsgränd 27, 165 74 HÄSSELBY

Prefix och byggnadsid

1 - 713442

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 823 - Specialenhet, vårdbyggnad

Byggnadskategori Lokal- och specialbyggnader

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1980

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 427 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Omvandling (inkl. Avarmgarage)

Från BRA

Boarea (BOA)

0 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Bruksarea (BRA)

427 kvadratmeter

Total byggarea (BTA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Skolor 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2008-01 till 2008-12

Graddagar för ort

Stockholm-Bromma

Energi-index för ort

Stockholm-Bromma

Energi för uppvärmning och komfortkyla

El (direktverkande) 43008 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

43008 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

3479 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 12426 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

74094 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

55434 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

55434 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

62883 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

62016 kilowattimmar

Energiprestanda

145 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

145 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

120 till 180 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Verksamhetsel 18660 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Från- och tilluftssystem med värmeväxlare

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Ja

Radonhalt

180 Bq/m³

Typ av mätning

Långtidsmätning enligt SSM

Datum för radonmätning

2007-04-18

Besiktning**Byggnaden har deklarerats tidigare**

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Nej

Kommentar

Byggnaden har ej besiktigats eftersom inga kostnadseffektiva åtgärder förefaller troligt.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig**Ackrediterat företag**

Greencon energi & miljö AB

Organisationsnummer

556631-4554

Ackrediteringsnummer

7034:01

Tekniskt ansvarig

Magnus Hedin

E-postadress

magnus.hedin@greencon.se

Uppgifter om energiexpert**För- och efternamn**

David Hedman

E-postadress

david.hedman@greencon.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-02-05

Version av energideklaration

1.5

Deklarations-ID

281083