

Energideklaration

Sammanfattning

Blästavägen 13

873 40 Bollstabruk

Kramfors kommun

Nybyggnadsår 1948

Energideklarations-ID 677809

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är F.

Energiprestanda 143 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Ved och värmepump-luft/luft (el)

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Anders Åström, ,

Energideklarationen är giltig till 2025-08-17

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västernorrland

Kommun

Kramfors

Egna hem

Ja

Information om fastighet Blästa 6:8

Huvudadress för denna deklaration

Blästavägen 13, 873 40 Bollstabruk

Adresser på byggnad med husnummer 1

Blästavägen 13, 873 40 Bollstabruk

Prefix och byggnadsid

1 - 2318224

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1948

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 135 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2014-01 till 2014-12

Energi-index för ort

Kramfors

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Ved 14500 kilowattimmar - fördelat värde

El (vattenburen) 850 kilowattimmar - fördelat värde

Värmepump-luft/luft (el) 2000 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

17350 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

999 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

17350 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

2850 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

19248 kilowattimmar

Energiprestanda

143 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

24 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

188 till 230 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 3550 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdug

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 6)

Minskad energianvändning 3488 kilowattimmar per år

Kostnad 0,12 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 20 cm

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 6)

Minskad energianvändning 1365 kilowattimmar per år

Kostnad 0,09 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Tätning av fönster och dörrar

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 3 (3 av 6)

Minskad energianvändning 139 kilowattimmar per år

Kostnad 0,97 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av snålspolande munstycke

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 4 (4 av 6)

Minskad energianvändning 12305 kilowattimmar per år

Kostnad 1,12 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av Berg-/jordvärmepump

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 5 (5 av 6)

Minskad energianvändning 1977 kilowattimmar per år

Kostnad 0,27 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Utbyte av termostater/termostatventiler

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 6 (6 av 6)

Minskad energianvändning 848 kilowattimmar per år

Kostnad 0,1 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Byte till LED-belysning

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att säkerställa mått och ytor har huset besiktats

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Energiförbrukning saknas och därför har den schablon beräknats med utgångspunkt att en person bor i huset.

Uppgifter om energiexperten

För- och efternamn

Anders Åström

E-postadress

kramfors@skorstensfejarn.se

Certifikatnummer

2816

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Normal

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2015-08-17

Version av energideklaration

2.4

Deklarations-ID

677809