

EnergideklARATION

Sammanfattning

Torsgatan 3

283 42 Osby

Osby kommun

Nybyggnadsår 1925

Energideklarations-ID 391777

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 168 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Eldningsolja

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Tomas Samuelsson, Anticimex AB,

Energideklarationen är giltig till 2021-03-11

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Skåne

Kommun

Osby

Egna hem

Ja

Information om fastighet Virgo 8

Huvudadress för denna deklaration

Torsgatan 3, 283 42 Osby

Adresser på byggnad med husnummer 1

Torsgatan 3, 283 42 Osby

Prefix och byggnadsid

1 - 2757922

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1925

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 139 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

Beräknad energianvändning

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Eldningsolja 23300 kilowattimmar

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

23300 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

4700 kilowattimmar

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

5300 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

23300 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

0 kilowattimmar

Energiprestanda

168 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

0 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

159 till 194 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 5300 kilowattimmar

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdug

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 7)

Minskad energianvändning 350 kilowattimmar per år

Kostnad 1,03 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,1 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tilläggsisolering av vindsbjälklag.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 7)

Minskad energianvändning 550 kilowattimmar per år

Kostnad 0,48 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,15 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tätning av fönster och dörrar.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 3 (3 av 7)

Minskad energianvändning 2400 kilowattimmar per år

Kostnad 0,3 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,64 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Ny regleringsteknik med innegivare till befintlig värmekälla.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 4 (4 av 7)

Minskad energianvändning 580 kilowattimmar per år

Kostnad 0,1 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,16 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av vattenbesparingsprodukter.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 5 (5 av 7)

Minskad energianvändning 15000 kilowattimmar per år

Kostnad 0,85 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 5,18 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte av befintlig värmekälla till markvärmepump.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 6 (6 av 7)

Minskad energianvändning 13400 kilowattimmar per år

Kostnad 0,78 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 5,02 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Byte av befintlig värmekälla till luft/vattenvärmepump.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 7 (7 av 7)

Minskad energianvändning 7400 kilowattimmar per år

Kostnad 0,24 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 2 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Komplettering med luft/luftvärmepump till befintlig värmekälla.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att oberoende upprätta en energideklaration krävs en energibesiktning på plats. Energideklarationen har schablonberäknats då förbrukningsuppgifter på olja inte fanns vid besiktningen.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos
Byggnadsägaren

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Förklaringar till energideklarationen går att finna på www.boverket.se.

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Anticimex AB

Organisationsnummer

556032-9285

Ackrediteringsnummer

7022:02

Tekniskt ansvarig

Henrik Olsson

E-postadress

henrik.olsson@anticimex.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Tomas Samuelsson

E-postadress

tomas.samuelsson@anticimex.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2011-03-11

Version av energideklaration

1.6

Deklarations-ID

391777