

Energideklaration

Sammanfattning

Kantarellvägen 35

863 34 Sundsbruk

Sundsvalls kommun

Nybyggnadsår 1969

Energideklarations-ID 697365

Energiklasser finns från A till G. Den här byggnadens energiklass är D.

Energiprestanda 100 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Krav vid uppförande av ny byggnad Energiklass C, 75 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Eldningsolja

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Hans-Erik Gustafsson, OKTOPAL AB,

Energideklarationen är giltig till 2025-12-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Västernorrland

Kommun

Sundsvall

Egna hem

Ja

Information om fastighet Näs 4:58

Egen beteckning Kantarellvägen 35 Sundsbruk

Huvudadress för denna deklaration

Kantarellvägen 35, 863 34 Sundsbruk

Adresser på byggnad med husnummer 1

Kantarellvägen 35, 863 34 Sundsbruk

Prefix och byggnadsid

1 - 2386517

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1969

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 198 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Är byggnaden skyddad som byggnadsminne? Nej

Är byggnaden en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i åttonde kapitlet trettonde paragrafen PBL? Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2014-11 till 2015-10

Energi-index för ort

Sundsvall

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Eldningsolja 15808 kilowattimmar - fördelat värde

Ved 1250 kilowattimmar - fördelat värde

El (vattenburen) 1146 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

18204 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

4507 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Byggnadens energianvändning

18204 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

1146 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

19711 kilowattimmar

Energiprestanda

100 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

6 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

75 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

196 till 239 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 7087 kilowattimmar - fördelat värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Typ av ventilationssystem

Självdug

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 2)

Minskad energianvändning 3191 kilowattimmar per år

Kostnad 0,23 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Tilläggsisolering av vindsbjälklag 20 cm

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 2)

Minskad energianvändning 4966 kilowattimmar per år

Kostnad 1,16 kronor per kilowattimma

Beskrivning av åtgärden

Installation av uteluftvärmepump

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Kontrollera uppgifter och se över möjliga åtgärdsförslag.

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Deklarationen är baserad på 4 personer boende i huset.

Nuvarande ägare har haft relativt svalt i huset, omkring 18 grader under den uppvärmda delen av året.

Föreslagen värmepump (luft-vatten) är som komplement till nuvarande uppvärmningsform.

Om tilläggsisolering av vindsutrymmet utförs är det viktigt att tillse att erforderlig ventilation erhålls.

Uppgifter om energiexperten**För- och efternamn**

Hans-Erik Gustafsson

E-postadress

hans-erik@oktopal.se

Certifikatnummer

5045

Certifieringsorgan

Kiwa Swedcert

Behörighetsnivå

Normal

Företag

OKTOPAL AB

Uppgifter om energideklarationen**Datum för godkännande**

2015-12-15

Version av energideklaration

2.4

Deklarations-ID

697365