

EnergideklARATION

Sammanfattning

Åbjörnsgratan 32a

332 36 Gislaved

Gislaveds kommun

Nybyggnadsår 1992

Energideklarations-ID 279905

Energigrader finns från 1 till 7. Den här byggnadsgrader är 3.

Energigrader 129 kilowattgrader per kvadratmeter och år.

Referensgrader 1 enligt nybyggnadsgrader 55 kilowattgrader per kvadratmeter och år.

Byggnadsgrader uppvärmningssystem Markvärmepump (el) och naturgas, stadsgas

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationsgrader (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Benny Andersson, Byggkoncept BA AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-02-02

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadsgrader ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Jönköping

Kommun

Gislaved

Information om fastighet Mejeriet 2

Huvudadress för denna deklaration

Åbjörnsgatan 32a, 332 36 Gislaved

Adresser på byggnad med husnummer 10

Åbjörnsgatan 32a, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32b, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32c, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32d, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32e, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32f, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32g, 332 36 Gislaved

Åbjörnsgatan 32h, 332 36 Gislaved

Prefix och byggnadsid

1 - 1900007

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1992

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 556 kvadratmeter

Avarmgarage 0 kvadratmeter

Boarea (BOA)

0 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

0 kvadratmeter

Bruksarea (BRA)

0 kvadratmeter

Total byggarea (BTA)

0 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 2

Antal trapphus 0

Antal bostadslägenheter 8

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Ja

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-01 till 2009-12

Graddagar för ort

Gislaved

Energi-index för ort

Gislaved

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Naturgas, stadsgas 31664 kilowattimmar - fördelat värde

Markvärmepump (el) 34544 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

66208 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

7466 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 278 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

34822 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

66486 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

34822 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

71598 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

71578 kilowattimmar

Energiprestanda

129 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

68 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

55 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

94 till 115 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Undantag som åberopas

Avtal om energiprestanda (8 a § första stycket 1 EDF) Nej

System för fastighetsautomation/fastighetsstyrning (8 a § första stycket 2 EDF)

Nej

Funktion för övervakning och reglering, bostadshus (8 a § första stycket 3 EDF) Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Undantag som åberopas

Avtal om energiprestanda (8 a § första stycket 1 EDF) Nej

System för fastighetsautomation/fastighetsstyrning (8 a § första stycket 2 EDF) Nej

Funktion för övervakning och reglering, bostadshus (8 a § första stycket 3 EDF) Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Minskad energianvändning 1000 kilowattimmar per år

Kostnad 1,7 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0,1 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av snålspolande munstycke

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Typbyggnad har besiktigats för att lämna energibesparande förslag.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Akrediterat företag

Byggkoncept BA AB

Organisationsnummer

556751-6090

Akrediteringsnummer

7444:01

Tekniskt ansvarig

Benny Andersson

E-postadress

benny@byggkoncept.com

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Benny Andersson

E-postadress

benny@byggkoncept.com

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-02-02

Version av energideklaration

1.5

Deklarations-ID

279905