

Energideklaration

Sammanfattning

Ringvägen 112

137 31 Västerhaninge

Haninge kommun

Nybyggnadsår 1961

Energideklarations-ID 110644

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 170 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Fjärrvärme

Radonmätning Är inte utförd

Ventilationskontroll (OVK) Är utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Mats Olsson, Actava AB,

Energideklarationen är giltig till 2020-06-30

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Stockholm

Kommun

Haninge

Information om fastighet Åby 1:42

Egen beteckning nr.112-118

Huvudadress för denna deklaration

Ringvägen 112, 137 31 Västerhaninge

Adresser på byggnad med husnummer 13

Ringvägen 112, 137 31 Västerhaninge

Ringvägen 114, 137 31 Västerhaninge

Ringvägen 116, 137 31 Västerhaninge

Ringvägen 118, 137 31 Västerhaninge

Prefix och byggnadsid

1 - 545477

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 320 - Hyreshusenhet, bostäder

Byggnadskategori Flerbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1961

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 2083 kvadratmeter

Avarmgarage 166 kvadratmeter

Omvandling (inkl. Avarmgarage)

Från BOA/LOA

Boarea (BOA)

1929 kvadratmeter

Lokalarea (LOA)

27 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Antal källarplan uppvärmda till >10°C (exkl.garageplan) 0

Antal våningsplan ovan mark 4

Antal trapphus 4

Antal bostadslägenheter 30

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 99 procent

Kontor och förvaltning 1 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2009-01 till 2009-12

Graddagar för ort

Haninge

Energi-index för ort

Haninge

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Fjärrvärme 313491 kilowattimmar - fördelat värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

313491 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

78373 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Fastighetsel 32100 kilowattimmar - fördelat värde

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning

Summa el totalt

32100 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

345591 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

32100 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

368155 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

353373 kilowattimmar

Energiprestanda

170 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

15 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

135 till 165 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda**Uppgifter om solvärme och solcellssystem**

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Ja

Typ av ventilationssystem

Frånluftssystem

Är ventilationskontrollen utförd vid tidpunkten för energideklarationen?

Ja

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Minskad energianvändning 13700 kilowattimmar per år

Kostnad 0,3 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 1,6 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Injustering av värmesystem

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

Energiexpert bedömde att besiktningen kunde leda till rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos

Byggnadsägaren

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

Actava AB

Organisationsnummer

556733-6747

Ackrediteringsnummer

7173:01

Tekniskt ansvarig

Mats Olsson

E-postadress

mats.olsson@actava.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Mats Olsson

E-postadress

mats.olsson@actava.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2010-06-30

Version av energideklaration

1.6

Deklarations-ID

110644