

EnergideklARATION

Sammanfattning

Hantverkaregatan 32

571 61 Bodafors

Nässjö kommun

Nybyggnadsår 1957

Energideklarations-ID 522068

Energinivåer finns från 1 till 7. Den här byggnadens nivå är 4.

Energiprestanda 150 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Referensvärde 1 enligt nybyggnadskrav 90 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Byggnadens uppvärmningssystem Flis/pellets/briketter

Radonmätning Är inte utförd

Åtgärdsförslag Har lämnats

Energideklarationen är utförd av

Martin Axeheim, NÄSAB Nässjö Sanerings AB,

Energideklarationen är giltig till 2023-02-15

Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

För mer information, besök www.boverket.se

Byggnadens identifikation

Län

Jönköping

Kommun

Nässjö

Egna hem

Ja

Information om fastighet Tärnan 2

Huvudadress för denna deklaration

Hantverkaregatan 32, 571 61 Bodafors

Adresser på byggnad med husnummer 1

Hantverkaregatan 32, 571 61 Bodafors

Prefix och byggnadsid

1 - 1628206

Byggnadens egenskaper

Typ av byggnad

Typkod 220 - Småhusenhet, bebyggd

Byggnadskategori En- och tvåbostadshus

Byggnadstyp Friliggande

Nybyggnadsår 1957

Byggnadens komplexitet Enkel

Atemp - golvarean i temperaturreglerade utrymmen

Atemp 190 kvadratmeter

Övriga byggnadsegenskaper

Finns installerad eleffekt >10 watt per kvadratmeter för uppvärmning och varmvattenproduktion Nej

Byggnadens verksamhet fördelad i procent av Atemp exkl. Avarmgarage

Bostäder 100 procent

Energianvändning

Energiuppgifternas mätperiod

2012-02 till 2013-01

Graddagar för ort

Nässjö

Energi-index för ort

Nässjö

Energi för uppvärmning och komfortkyla

Flis/pellets/briketter 28800 kilowattimmar - mätt värde

Energi för uppvärmning och tappvarmvatten

28800 kilowattimmar

Energi för tappvarmvatten

5800 kilowattimmar - fördelat värde

Övrig el som ingår i energiprestanda

Tillägg komfortkyla 0 kilowattimmar

Resultat av energiprestanda och energianvändning**Summa el totalt**

7100 kilowattimmar

Byggnadens energianvändning

28800 kilowattimmar

Byggnadens elanvändning

0 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (graddagar)

29123 kilowattimmar

Normalårskorrigerat värde (Energi-Index)

28594 kilowattimmar

Energiprestanda

150 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Energiprestanda, varav el

0 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav)

90 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Referensvärde 2 (liknande byggnader)

172 till 210 kilowattimmar per kvadratmeter och år

Övrig el som inte ingår i energiprestanda

Hushållsel 7100 kilowattimmar - mätt värde

Uppgifter om solvärme och solcellssystem

Finns solvärme Nej

Finns solcellssystem Nej

Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav på återkommande ventilationskontroll i byggnaden?

Nej

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12 kilowatt?

Nej

Uppgifter om radon

Är radonhalten mätt?

Nej

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 1 (1 av 5)

Minskad energianvändning 1100 kilowattimmar per år

Kostnad 0,46 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tilläggsisolering av vindsbjälklag.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 2 (2 av 5)

Minskad energianvändning 660 kilowattimmar per år

Kostnad 0,54 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Tätning av fönster och dörrar.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 3 (3 av 5)

Minskad energianvändning 2900 kilowattimmar per år

Kostnad 0,25 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Ny regleringsteknik med innegivare till befintlig värmekälla.

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 4 (4 av 5)

Minskad energianvändning 350 kilowattimmar per år

Kostnad 0,09 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Installation av vattenbesparande kranmunstycke ("perlator"/"sparlator").

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 5 (5 av 5)

Minskad energianvändning 7200 kilowattimmar per år

Kostnad 0,49 kronor per kilowattimma

Minskat utsläpp av koldioxid 0 ton per år

Beskrivning av åtgärden

Komplettering med luft/luftvärmepump till befintlig värmekälla.

Besiktning

Byggnaden har deklarerats tidigare

Nej

Har byggnaden besiktigats på plats?

Ja

Kommentar

För att oberoende upprätta en energideklARATION krävs en energibesiktning på plats.

Detaljinformation avseende innehållet i energideklARATIONEN går att finna hos

Byggnadsägaren

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden

Mer information om deklARATIONER hittar du på www.boverket.se.

Observera att det även följer med en bilaga benämnd Åtgärdsrapport i energideklARATIONEN.

Byggnadens Energiprestanda: Är energianvändningen för värme, varmvatten, fastighetsel och eventuell kyla som är normalårskorrigerat värde (Energi-Index)⁹ dividerat med Atemp (exklusive Avarmgarage). (Energi-Index)⁹ finner du under rubriken Energianvändning och Atemp (exklusive Avarmgarage) under rubriken Byggnaden – Egenskaper. Atemp (exklusive Avarmgarage) är golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer än +10°C, begränsade av klimatskärmens insida.

Referensvärde 1: Är byggnadens nybyggnadskrav som avser energiprestanda om byggnaden skulle byggas idag med samma geografiska läge och värmekälla. Referensvärde 2: Byggnadens referensvärden som beräknas utifrån statistiskt underlag för den valda byggnadskategorin.

Byggnadens Energiprestanda, Referensvärde 1 och Referensvärde 2 beräknas automatiskt i Boverkets databas Gripen.

Uppgifter om kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag

NÄSAB Nässjö Sanerings AB

Organisationsnummer

556397-3543

Ackrediteringsnummer

7578

Tekniskt ansvarig

Martin Axeheim

E-postadress

martin.axeheim@anticimex.se

Uppgifter om energiexpert

För- och efternamn

Martin Axeheim

E-postadress

martin.axeheim@anticimex.se

Uppgifter om energideklarationen

Datum för godkännande

2013-02-15

Version av energideklaration

2.0

Deklarations-ID

522068